	1. Ansatz Stresstest (Fehlerhaft)	**Referenz Stresstest+**	**Sensi 1 Stresstest++**	**Sensi 2 Stresstest +++**
	Schon gerechnet	Zu rechnen	Zu rechnen	Zu rechnen
Frankreich	45 GW max.	45 GW max.	45 GW max.	40 GW max.
EKGB Rückkehrer (6,7 GW)	6,1 GW (- 0,6 GW BK, - 0,0 GW SK)	6,1 GW (- 0,6 GW BK, - 0,0 GW SK)	5,0 GW (- 0,9 GW BK, - 0,8 GW SK)	4,6 GW - 0,9 GW BK, - 1,2 GW SK)
Niedrigwasser	- 1 GW	- 2 GW	- 3 GW	- 3,75 GW
Netzreserve	100% / 6 GW	75% / 4,5 GW	67% / 4 GW	50% / 3 GW
Streckbetrieb	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN
Import	Keine Einschränkung, IT-FRA mit 3,8 GW zu hoch	- IT-FRA 1,6 GW - Saldo PL +/- 0 - Rest qualitative Bewertung	- IT-FRA 1,6 GW - Saldo PL +/- 0 - Rest qualitative Bewertung	- IT-FRA 1,6 GW - Saldo PL +/- 0 - Rest qualitative Bewertung
Verfügbarkeit Gas Süden	100%	100%	75%	50%
Heizlüfter	1,5 GW/2,5 TWh	1,5 GW/2,5 TWh	1,5 GW/2,5 TWh	2,5 GW/5,0 TWh
Brennstoffpreise	Frühjahr	aktualisiert	aktualisiert	aktualisiert

Analyse der Wirkung des Streckbetriebs in Ansatz 1 – Sensi 2 (Gas+KKW) untersucht. Aktualisierungsbedarf Grenzsituation auf Januarwerte.